

**„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli**  
ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**  
**Nr 3**

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA POSTĘPOWANIA NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 TYS. ZŁ. NETTO POD NAZWĄ: „Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznych na obiektach należących do „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Stalowej Woli”.

Zamawiający, tj. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli, działając na podstawie pkt. 18 Zapytania ofertowego dla postępowania pod nazwą „Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznych na obiektach należących do „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Stalowej Woli” przekazuje pytania i wyjaśnienia treści opublikowanego w dniu 30.06.2020 r. zapytania ofertowego nr 1/2020 (ogłoszenie nr 1251955), tj.:

**Pytanie 1.**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów fotowoltaicznych ze standardową odpornością na grad (25 mm/82,8 km/h), parametry te są standardowymi parametrami dla wszystkich modułów dostępnych na rynku.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów fotowoltaicznych charakteryzujących się minimalnymi parametrami wytrzymałości udarowej (grad): kula gradowa:  $\varnothing=25\text{mm}$ ,  $V = 23 \text{ m/s}$ .

**Pytanie 2.**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów fotowoltaicznych z wytrzymałość na obciążenie statyczne na poziomie 5400 Pa ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

---

**Przedmiotowe wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego pozostają wiążące dla wszystkich oferentów i należy je uwzględnić w składanych ofertach.**